



INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a. s.
Zlín – Česká republika

OSVĚDČENÍ

č. 07 021

certifikační orgán č. 3020

potvrzuje, že výrobek

**HIDROSTOP VH - dvousložková polymercementová vodotěsná
hmota pro izolace nádrží na pitnou vodu**

vyráběný firmou

KEMA Puconci, d.d., Puconci 109, 9201 Puconci, Slovinsko

distribuo vaný firmou

**KEMA stavební materiály, s.r.o., 739 25 Sviadnov 435
Česká republika**

splňuje požadavky vyhl. MZd. č. 409/2005 Sb. a vyhl. MZd. č. 252/2004 Sb. v platném znění pro přímý styk s pitnou vodou následovně:

HIDROSTOP VH je možno použít pro přímý styk s pitnou vodou při poměru 1: 7; tj. pro poměr 100 cm² plochy upravené pomocí HIDROSTOP VH : 700 cm³ objemu pitné vody (musí být vyjádřeno v cm) je zajištěna zdravotní a hygienická nezávadnost dle vyhl.č. 409/2005 Sb. a vyhl. č. 252/2004 Sb v platném znění. Dle deklarovaného použití pro izolaci nádrží a zásobníků na pitnou vodu, kde je velký objem vody na relativně malou plochu je tento poměr dodržen.

Osvědčení je vydáno na základě dokumentu :

Závěrečný protokol č. 373500247/2007 ze dne 23.3. 2007, vyhl. MZd. č. 409/2005 Sb. a vyhl. MZd. č. 252/2004 Sb. v platném znění

Platnost do: 31. 3. 2010

Vydáno ve Zlíně 23. 3. 2007



Pavel Vaněk
Ing. Pavel Vaněk

vedoucí certifikačního orgánu